

平成26年度 クリーンプラザ中濃 ガス化溶融施設維持管理記録

1. 処理した廃棄物の各月ごとの数量

(単位:t)

可燃ごみ	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	136.89	1,574.01	1,558.11	1,704.12	1,702.37	1,587.86	1,212.55	0.00	1,476.05	1,714.05	1,541.38	1,248.32	15,455.71
2号炉	100.97	1,645.89	1,575.30	1,706.27	1,693.34	1,604.17	1,254.89	0.00	416.80	0.00	227.34	0.00	10,224.97
3号炉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14	1,484.05	1,706.55	1,530.24	1,190.40	5,937.38
合計	237.86	3,219.90	3,133.41	3,410.39	3,395.71	3,192.03	2,467.44	26.14	3,376.90	3,420.60	3,298.96	2,438.72	31,618.06

2. 燃焼室のガス温度(稼動日の月平均値)

(単位:℃)

ガス温度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	992.0	1,000.0	942.0	842.0	754.0	857.0	963.0	-	901.0	1,021.0	944.0	865.0
2号炉	945.0	1,022.0	1,003.0	956.0	856.0	989.0	1,038.0	-	996.0	-	907.0	-
3号炉	-	-	-	-	-	-	-	768.0	833.0	952.0	1,047.0	954.0

3. 集塵器に流入する燃焼ガスの温度

(単位:℃)

ガス温度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	185.0	185.0	185.0	185.0	185.0	185.0	185.0	-	185.0	185.0	185.0	185.0
2号炉	159.0	160.0	160.0	160.0	168.0	180.0	180.0	-	169.0	-	160.0	-
3号炉	-	-	-	-	-	-	-	185.0	185.0	185.0	185.0	185.0

4. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去について

・ボイラ等に堆積したばいじんについて、8時間ごとにストブロワにより除去を行っている。

5. 排ガス中の一酸化炭素濃度(稼働日の月平均値)

(単位:ppm)

CO濃度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	20.0	9.5	11.3	9.4	10.8	12.0	20.4	-	8.1	9.9	19.3	18.7
2号炉	20.2	13.0	9.9	10.1	7.7	9.9	14.5	-	11.2	-	25.6	-
3号炉	-	-	-	-	-	-	-	16.0	7.5	6.9	13.1	16.9

6. 煙突から排出されるばい煙測定結果

1号炉	単位	排出基準	1回目	2回目
ばいじん	g/m ³ N	0.08	0.001未満	0.001未満
硫酸化物	K値 ※	17.5	0.1未満	0.1未満
窒素酸化物	ppm	250	24	30
塩化水素	mg/m ³ N	700	15	27
排ガスを採取した年月日			平成26年5月22日	平成26年9月4日
結果の得られた年月日			平成26年6月17日	平成26年10月10日

2号炉	単位	排出基準	1回目	2回目
ばいじん	g/m ³ N	0.08	0.001未満	0.001未満
硫酸化物	K値 ※	17.5	0.1未満	0.1未満
窒素酸化物	ppm	250	15	16
塩化水素	mg/m ³ N	700	24	39
排ガスを採取した年月日			平成26年5月23日	平成26年9月4日
結果の得られた年月日			平成26年6月17日	平成26年10月10日

3号炉	単位	排出基準	1回目	2回目
ばいじん	g/m ³ N	0.08	0.001未満	0.001未満
硫黄酸化物	K値 ※	17.5	0.1未満	0.1未満
窒素酸化物	ppm	250	29	41
塩化水素	mg/m ³ N	700	10	42
排ガスを採取した年月日			平成26年12月19日	平成27年2月12日
結果の得られた年月日			平成27年2月3日	平成27年3月5日

※K値:大気汚染防止法のばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の規制方法。
大気汚染の程度によって全国を16段階の地域に分け、それぞれ係数(K値)を決め、計算式により求められた許容量を超えるばい煙の排出を制限するもの。

7. 煙突から排出されるダイオキシン類の測定結果

(単位:ng-TEQ/Nm³)

	試料採取 年月日	結果の得られた 年月日	法定基準	測定結果
1号炉	平成26年5月22日	平成26年7月2日	0.1	0.00015
2号炉	平成26年5月23日	平成26年7月2日		0.00056
3号炉	平成26年12月19日	平成27年1月29日		0.00091